

«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор ООО
«Международный аэропорт
Фергана»**


A.M. Ulmasov

«30» 10 2025 г.

Техническое задание

**на поставку оборудование для охранной пожарной сигнализации
ООО «Международный аэропорт Фергана»**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на нормативный и/или иной документ, которому должен соответствовать поставляемый товар (ГОСТ, чертёж, ТУ, иная НТД)	Комплектность	Ед-ца изм.	Кол-во
Извещатель пожарный ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственными процессом.	Беспроводной нет Код производителя ДИП-34А-03 Питание от основного блока Размер, мм 10х100х47 Способ монтажа потолочный Страна происхождения Россия Схема вложения 1/10/100 Тип датчик дыма Торговая группа Контрольные датчики Цвет белый Вес, г 200			шт.	10
2 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Назначение прибора Пожарная сигнализация Контроль состояния шлейфов да Память событий да Тип соединения устройств проводное Протокол связи Умного дома Ethernet Дополнительно Вес товара, г			шт.	2

	1750 Диапазон рабочих температур, °C от +5 до +55 °C Количество в упаковке, шт 1 Комплектация Прибор Гранд Магистр 2 версия 3.1 с выносным блоком клавиатуры, паспорт, упаковка. Размеры, мм 345x180x90 Цвет товара белый				
СУЗ	Сигнальное устройство 12V строб вспышка + сирена			шт.	2
Приемно-контрольный прибор С2000-4	Базовая единица шт Материал корпуса пластик Габаритные размеры, мм 156×107×39 Напряжение питания, В 10,2 ± 28,4 Диапазон рабочих температур, °C -40...+50 Степень защиты IP 40			шт.	1
Аккумулятор 12v 7Ah для ИБП, пожарных, охранных систем	Номинальное напряжение 12 В Номинальная ёмкость 7 А·ч Тип клемм F Срок службы 5 лет Размеры и вес Длина 151 мм Ширина 65 мм Высота 94 мм Вес 2 кг			шт.	2
Провод ТРБН 2x0	Провод с медными однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией. Предназначен для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий. Монтаж проводов марки ТРБН, ТРП производят при температуре не ниже -30°C Ширина 0.40 Метр Высота 0.22 Метр			м	60

ППВ 3x2,5	ППВ 3x2,5 — это плоский трехжильный медный кабель сечением 2,5 мм², предназначенный для стационарной прокладки в сухих помещениях. Идеально подходит для однофазных сетей с заземлением (фаза, ноль, земля), розеток, бытовых приборов и освещения. Рабочее напряжение — до 450/750 В. - Тип: ППВ — плоский, в ПВХ изоляции - Количество жил: 3 - Сечение: 2,5 мм² - Проводник: медный, однопроволочный - Изоляция: ПВХ (PVC) - Номинальное напряжение: до 750 В - Применение: внутренняя электропроводка, розетки, освещение, заземленные сети	М	400
Тунгус-5 МПП(Н)-5-И-ГЭ-У2	Тип: Модули порошкового пожаротушения Высота: 210 мм Диаметр: 280 мм Температура эксплуатации: -50+50 Возможность крепления под любым углом: Да Срок службы, лет: 12 Высота установки до, м.: не имеет значения Защищаемая S кл. А до м2: 78 м2 Защищаемый V кл. А до м3: 100 м3 Защищаемая S кл. В до м2: 31 м2 Защищаемый V кл. В до м3: 31 м3 Особенности: Подача ОТВ через кольцевую щель вокруг себя Защищаемая S кл. А до м2: 80	шт.	4

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога, свободным от любых прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с разделом 1

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не предъявляются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка упаковки или товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Республики Узбекистан на дату поставки и приёмки товара.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товары поставляются в новой (не восстановленной) упаковке (таре), обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка производится в заводской упаковке в транспорте любого вида. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несёт ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть изготовлен из экологического чистого сырья который не допускает причинение вреда здоровью человека при использовании согласно инструкции.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должен соответствовать требованиям техники безопасности.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество и соответствие Товара ГОСТам, ОСТам, СанПиНам, ТУ, действующим на день передачи Товара. Качество Товара должно подтверждаться действующими документами о качестве и т.д., предусмотренными действующим законодательством Республики Узбекистан для данного вида Товара.

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Поставка оборудования до ООО «Международный Аэропорт Фергана».

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Товаросопроводительную документацию (дорожный накладной, сертификат соответствия,) предоставить в бумажном виде. Счет-фактура в электронном виде

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

При поставки товара требуется от поставщика не предъявлять информацию по поставки данного товара другим посторонним субъектам.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствует

Составил руководитель ГОИТ



Абдуразаков Х.Х.